

«Роковой день, или незнание законов не освобождает от ответственности...»

Кто может дать ответ, что служит катализатором несчастных случаев, что их объединяет? Может летом из-за жаркой погоды человек становится менее внимательным к выполняемой работе, допускает больше ошибочных действий, или настраиваясь на отдых, находится в расслабленном состоянии?. Или это можно объяснить небольшим жизненным опытом, переоценкой своих возможностей, уверенностью в правильности своих действий? Или это отсутствие элементарных понятий в вопросах электробезопасности? Может быть, кто-то скажет – судьба? Сечение нескольких из перечисленных обстоятельств и «рождают» такие «нелепые случайности» и личные трагедии отдельных судеб, для государства же в целом – статистика.

07.06.2015г в Столбцовском районе Минской области произошел групповой несчастный случай на рыбалке. Двое молодых мужчин 1989 г.р. для рыбалки расположились в водоеме в 20-ти метрах от берега, под проходящими проводами воздушной линии ВЛ-110кВ, пересекающей озеро. При приближении удочки на недопустимое расстояние к незаземленным высоковольтным проводам произошло поражение электрическим током находящихся в лодке мужчин. Потерпевшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии... На момент расследования несчастного случая плакаты о запрете рыбной ловли вблизи ВЛ на опорах пролета линии ВЛ через водоем были установлены; на подъездных дорогах к озеру размещены дополнительные плакаты («Охранная зона линии электропередачи. Опасно для жизни») об опасности ловли рыбы в охранной зоне ВЛ.; габарит от поверхности воды до проводов ВЛ в месте происшествия несчастного случая составлял 6,6 метров, что соответствовало норме.

07.06.2015г в Ляховичском районе Брестской области произошел несчастный случай со смертельным исходом с жителем 1982г.р. Рыбная ловля осуществлялась с бетонного автомобильного моста через реку Щара. Со слов родственников пострадавшего, 33-х летний мужчина, стоя на мосту и опираясь на металлическое ограждение, забрасывал в речку удочку (с углепластиковым удищем длиной 4,5метра) под проводами воздушной линии ВЛ-10кВ.

24. 04. 2016г в г. Гомеле , на ул. Бельченко, в районе двух озер, где их пере ссекает воздушная линия ВЛ-110кВ «Гомсельмаш-330 кВ», (замечу для Гомельчан, второй несчастный случай на одном и том же месте) поступил звонок от дежурного МЧС в городской РЭС о попадании человека под напряжение при ловле рыбы. При проведении осмотра района, где произошел несчастный случай (на насыпи, между озерами, под проводами в пролетах опор № 27-28 ВЛ-110 кВ), обнаружен пострадавший в обгоревшей одежде, без признаков жизни, а также фрагменты оплавленного и обгоревшего углепластикового удища, пластмассовое ведро и мобильный телефон.

Бытует мнение, что свод определенных Правил пишется на жизненном опыте предшествующего поколения , а также, ценою жизни других людей. И не безосновательно. Область электроэнергетики – тому подтверждение. Возьмем, к примеру, Правила охраны электрических сетей. Настоящие Правила введены и действуют в целях обеспечения сохранности электрических сетей, создания нормальных условий их эксплуатации, а также предотвращения несчастных случаев при производстве работ и осуществлении другой деятельности вблизи электрических сетей. Рыбалка в охранной зоне электрических сетей, в нашем частном случае, и является другим видом деятельности, и относиться к этому необходимо со всей ответственностью и знанием дела.

Так может, прежде чем собратъся порыбачить, стоит выучить эти Правила и уметь их применять, чтобы не свести рыбалку к плачевному исходу? Ст.государственный инспектор по энергетическому надзору

Михеев В.В.