

0 чрезвычайных происшествиях с котлами единичной мощностью до 100 кВт, работающих на твердых видах топлива, в 2018 году

18.01.2018 в котельной д. Новый Свержень, Столбцовского района Минской области, произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения. В результате разрыва повреждено остекления 7 оконных проемов, получил проникающее ранение брюшной полости осколками оконного стекла, гражданин 1968 г.р., – индивидуальный предприниматель (арендатор части здания) госпитализирован. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции теплоносителя.

28.02.2018 в частном жилом доме д. Малая Ухолода, Борисовского района Минской области, произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения. В результате разрыва госпитализирован с ожогами 1-3 степени (45% тела) сын хозяйки 1969 г.р., пенсионер – владелец домовладения, повреждены котел, потолочное перекрытие на площади 1,5 кв. метра, остекление оконного проема. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции теплоносителя;

22.10.2018 в частном доме по пер.3 Южный г.Могилев произошел взрыв котла. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции теплоносителя.

02.11.2018 000 «Боголин» г.Бобруйск, ул.Глусская, 63 из-за

повышения давления в системе отопления свыше допустимого произошел разрыв полипропиленового трубопровода. Причина неисправность предохранительного клапана. В результате разрыва трубопровода пострадал машинист котельной ожоги тела около 15%.

02.11.2018 в помещении котельной здания молочно-товарной фермы ОАО «Светлый путь Агро» в деревне Каменка, Чаусского района, Могилевской области, взорвался котел на твердом топливе. В результате взрыва погиб 57-летний сторож-кочегар. Из-за взрыва повреждены котел, 8 кв. м. стены из сэндвич – панелей и оконный блок. Причина разрыва котла – отсутствие циркуляции теплоносителя.