

Проверки объектов в 2021 году

ГУО «Цагельнянский ясли-сад»:

С 23.04.2021г. по 13.05.2021г. проведен мониторинг ГУО «Цагельнянский ясли-сад» расположенного в н.п. Цагельня, ул. Южная, д. 1 «А», Гомельского района, заведующей является Слепенкова Оксана Александровна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

ООО «АТМ – групп»

С 23.04.2021 по 13.05.2021 проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» при объекте ГУО «Цагельнянский ясли-сад», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Цагельня, ул. Южная, д. 1 «А» на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Матюха Д.Л.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется

требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией АТМ «Групп» выявлено не было.

ГУО «Терешковичский ясли-сад»:

21.04.2021г. проведен мониторинг ГУО «Терешковичский ясли-сад» расположенного в н.п. Терешковичи, ул. Победы, д. 1 «А», Гомельского района, заведующей является Баханцова Ирина Николаевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

– не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

ООО «АТМ – групп»

21.04.2021 проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» при объекте ГУО «Терешковичский ясли-сад», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Терешковичи, ул. Победы, д. 1 «А» на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Матюха Д.Л.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией АТМ «Групп» выявлено не было.

ГУО «Долголесский детский сад – средняя школа»:

12.04.2021г. проведен мониторинг ГУО «Долголесский детский сад – средняя школа» расположенного в н.п. Долголесье, ул. Центральная, д. 66 «А», Гомельского района, директором является Махамбетова Екатерина Андреевна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «АТМ – групп»

12.04.2021 проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» при объекте ГУО ГУО «Долголесский детский сад – средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Долголесье, ул. Центральная, д. 66 «А» на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Матюха Д.Л.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией АТМ «Групп» выявлено не было.

ГУО «Климовская средняя школа»:

С 18.05.2021г. по 19.05.2021г. проведен мониторинг ГУО «Климовская средняя школа» расположенной в н.п. Климовка, ул. Школьная, д. 12, Гомельского района, директором является Флёрко Вера Леонидовна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

- замки (запоры) на центральных дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

ГУО «Климовский ясли-сад»

С 21.04.2021г. по 19.05.2021г. проведен мониторинг ГУО «Климовский ясли – сад» расположенного в н.п. Климовка, ул. Центральная, д. 10, Гомельского района, исполняющей обязанности заведующей является Ерашова Елена Михайловна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям;

– не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

ООО «АТМ – групп»

19.05.2021 проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» при объекте ГУО ГУО «Климовский ясли – сад», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Климовка, ул. Центральная, д. 10 на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Матюха Д.Л.

В ходе мониторинга установлено:

– при включении АПС производится задержка включения оповещения 3 минуты, от АКБ составляет 4 минуты.

ГУО «Прибытковский ясли-сад»

С 21.04.2021г. по 19.05.2021г. проведен мониторинг ГУО «Прибытковский ясли – сад» расположенного в н.п. Зябровка, ул.

Авиационная, д. 5, Гомельского района, заведующей является Имамагзамова Ирина Михайловна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

– замок (запор) на центральной двери, расположенной на пути эвакуации (наружная эвакуационная дверь), не оборудована механизмом, обеспечивающим их свободное открывание изнутри без ключа;

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям.

ООО «АТМ – групп»

С 21.04.2021 по 19.05.2021 проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» при объекте ГУО ГУО «Прибытковский ясли – сад», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Зябровка, ул. Авиационная, д. 5 на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Матюха Д.Л.

В ходе мониторинга установлено:

– в кабинете экологии не работает световое табло «Выход».

ГУО «Азделинский детский сад – базовая школа»:

14.05.2021г. проведен мониторинг ГУО «Азделинский детский сад – базовая школа» расположенного в н.п. Азделино, ул. Школьная, д. 1, Гомельского района, директором является Быковцева Ирина

Васильевна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «АТМ – групп»

14.05.2021 проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» при объекте ГУО «Азделинский детский сад – базовая школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Азделино, ул. Школьная, д. 1 на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Матюха Д.Л.

В ходе мониторинга установлено:

- световое табло не работает в коридоре;
 - не проводится в полном объеме плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентами технического обслуживания № 1 и № 2 согласно, технологических карт на систему, инструкций по эксплуатации технических средств, технических условий.
-

ГУО «Зябровская средняя школа»:

С 21.04.2021г. по 19.05.2021г. проведен мониторинг ГУО «Зябровская средняя школа» расположенная в н.п. Зябровка, ул. Центральная, 157, Гомельского района, директором является Цымбалова Евгения Геннадьевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного

нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

– не организована подготовка работников (ответственных за обеспечение пожарной безопасности) по программе пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

– не произведены испытания на прочность лестницы, используемые для подъема пожарными подразделениями на крышу здания.

ООО «АТМ – групп»

С 21.04.2021 по 19.05.2021 проведен мониторинг ООО «АТМ «Групп» при объекте ГУО ГУО «Зябровская средняя школа», расположенной по адресу: Гомельский район, н.п. Зябровка, ул. Центральная, 157 на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Матюха Д.Л.

В ходе мониторинга установлено:

– ведомость смонтированных шлейфов установлена на ВПУ частично не соответствует;

– не проводится в полном объеме плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентами технического обслуживания № 1 и № 2 согласно, технологических карт на систему, инструкций по эксплуатации технических средств, технических условий.

ГУО «Терешковичская средняя школа»:

16.04.2021г. проведен мониторинг ГУО «Терешковичская средняя

школа» расположенная в н.п. Терешковичи, ул. Центральная, д. 2, Гомельского района, директором является Дорошко Анжела Евгеньевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

- замки (запоры) на центральных дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям.

РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Беларусьнефть – Гомельоблнефтепродукт».

В период с 05.07.2021 по 28.07.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния объекта, зданий и сооружений РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Беларусьнефть – Гомельоблнефтепродукт», расположенных на территории Гомельского района, по адресу: Гомельский район, н.п. Янтарный, а.г. Урицкое АЗС № 64, д. Сосновка АЗС № 35, Гомельский район трасса М-10 46 километр АЗС № 89, д. Ченки Гомельский район автодорога Р-150 АЗС №83, н.п. Новая Гута АЗС №28, трасса М-10 АЗС № 86, 87, трасса М-5 АЗС № 85,59, а.г. Еремино МАЗС № 17 Директор – Федорович Андрей Николаевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не

было.

НП «Гомель-3» УП «Запад-Транснефтепродукт».

В период с 05.07.2021 по 28.07.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния объекта, зданий и сооружений НП «Гомель-3» УП «Запад Транснефтепродукт», расположенного по адресу: Гомельский район н.п. Янтарный. Директор – Бордовский Дмитрий Александрович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ЧТУП «АмоСервис»

С 28.07.2021 по 29.07.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния ЧТУП «АмоСервис», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Пролетарий, 2. Директор – БадалянаАмазаст.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Еремино

12.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Еремино, Гомельского района. Директор – Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения

законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Устройства, автоматически закрывающие дымонепроницаемые двери, находятся в неработоспособном состоянии;
2. Отсутствуют самоспасатели на работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре;
3. Не осуществляется визуальный контроль за работоспособностью системы в соответствии с инструкцией пользователю по эксплуатации системы (в местах подсоединения шлейфов в ППКП установлены резисторы);
4. Лицо, ответственное за эксплуатацию системы пожарной сигнализации не знает инструкцию по эксплуатации данной системы.
5. Не обеспечен запас пожарных извещателей, в количестве не менее 10 % от числа смонтированных.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в отношении общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», н.п. Еремино

12.05.2021 года был проведен мониторинг ООО «ЭМЕРКОМ ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию общежития КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенного в н.п. Еремино, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Система пожарной сигнализации не поддерживается в работоспособном и исправном состоянии (не все средства

- оповещения находятся в работоспособном состоянии);
2. Не осуществляется контроль за работой персонала, непосредственно осуществляющего техническое обслуживание системы;
 3. Не проведен инструктаж персонала ЗАКАЗЧИКА и не оказывается помощь в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации системы пожарной сигнализации.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ГУО «Специализированный лицей при университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь»

С 28.05.2021 по 28.06.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Специализированный лицей при университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь», расположенного по адресу: Гомельский район, п. Ильич, ул. Н.Сковородина, 1. Начальник – Дашкевич Алексей Георгиевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не все двери, расположенные на путях эвакуации обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (оперативно-дежурная часть, жилые корпуса №№ 1,2,3,4, клуб, учебный корпус, учебно-практический центр);
2. Планы эвакуации, расположенные в жилых корпусах №№ 1,2,3,4, клубе, учебном корпусе, выполнены не в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 № 21 «Об утверждении формы плана эвакуации людей при пожаре»;
3. Оперативно-дежурная часть, жилые корпуса №№ 1,2,3,4, клуб, учебный корпус, учебно-практический центр, не

оборудованы достаточным количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018 № 35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

4. Пожарный кран (далее-ПК) №6, и ПК № 8 находятся в неисправном состоянии (отсутствуют пожарные стволы), в ПК № 1 также находится в неисправном состоянии (отсутствует пожарный рукав и ствол).

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «СКБ Защита плюс» в отношении ГУО «Специализированный лицей при университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь»

С 28.05.2021 по 28.06.2021 был проведен мониторинг ООО «СКБ Защита плюс» в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Специализированный лицей при университете гражданской защиты МЧС Республики Беларусь», расположенного по адресу: Гомельский район, п. Ильич, ул. Н.Сковородина, 1, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Тереничский СДК ГУ «Центр культуры Гомельского района»

С 28.07.2021 по 29.07.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния Тереничского СДК государственного учреждения «Центр культуры Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Тереничи. Директор –

Черноруцкая Ирина Леонидовна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

1. Двери, расположенные на путях эвакуации не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
2. Дымовой канал дымовой трубы не очищен от сажи.

В адрес государственного учреждения «Центр культуры Гомельского района» направлены рекомендации.

ГУО «Оздоровительный лагерь «Сожский Берег»

25.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Оздоровительный лагерь «Сожский Берег», расположенного по адресу: Гомельский район, урочище Ченки. Директор – Зайцева Мария Николаевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не во всех корпусах двери, расположенные на путях эвакуации обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
2. Планы эвакуации людей при пожаре, расположенные в столовой, выполнены не по форме, определяемой Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20 апреля 2018 г. № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре».

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Фермерское хозяйство «Хрюша»

В период с 01.04.2021 по 26.04.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ФХ «Хрюша», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Поколюбичи, ул. Александровка. Директор – Урсаки Михаил Андреевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Приход храма Успения Пресвятой Богородицы аг. Красное

С 27.07.2021 по 29.07.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния Приход храма Успения Пресвятой Богородицы аг. Красное Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Красное.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не осуществлена своевременная перезарядка огнетушителей;
2. Замки в дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ЗАО «ПожЭнергоСервис» в отношении Приход храма Успения Пресвятой

Богородицы аг. Красное

С 27.07.2021 по 29.07.2021 был проведен мониторинг ЗАО «ПожЭнергоСервис» в части выполнения работ по техническому обслуживанию Приход храма Успения Пресвятой Богородицы аг. Красное Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Красное, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Приход храма иконы Божией Матери «Казанской» н.п. Мичуринское

С 27.07.2021 по 29.07.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния Приход храма иконы Божией Матери «Казанской»

н.п. Мичуринское Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Мичуринское. Настоятель храма – Барсуков Вячеслав Николаевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «СКБ Защита плюс» в отношении Приход храма иконы Божией Матери «Казанской» н.п. Мичуринское

С 27.07.2021 по 29.07.2021 был проведен мониторинг ООО «СКБ Защита плюс» в части выполнения работ по техническому

обслуживанию Приход храма иконы Божией Матери «Казанской» н.п. Мичуринское Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Мичуринское, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Приход храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» н.п. Тереничи

С 27.07.2021 по 29.07.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния Приход храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» н.п. Тереничи Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Тереничи. Настоятель храма – Мельник Николай Иванович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не все огнетушители своевременно перезаряжены;
2. План эвакуации, расположенный в Приход храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» н.п. Тереничи выполнен не в соответствии с Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 20.04.2018 № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;
3. Осуществляется загромождение эвакуационного выхода.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «Эмерком ЮА» в отношении Приход храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» н.п. Тереничи

С 27.07.2021 по 29.07.2021 был проведен мониторинг ООО «Эмерком ЮА» в части выполнения работ по техническому обслуживанию Приход храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» н.п. Тереничи Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Тереничи, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

КСУП «Тепличное»

С 03.05.2021 по 01.06.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния зданий и сооружений КСУП «Тепличное», расположенных на территории Гомельского района. Директор – Суздаев Геннадий Александрович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не очищены помещения от горючей пыли, их отложений на строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, образованных в результате технологического процесса;
2. Эвакуационные пути не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;
3. Не все двери, расположенные на путях эвакуации

обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Общежитие КСУП «Тепличное»

С 21.04.2021 по 23.01.2021 проведен мониторинг противопожарного состояния общежития КСУП «Тепличное», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Березки, ул. 60 лет СССР, д. 11. Директор – Суздаев Геннадий Александрович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Вместе с тем общежитие КСУП «Тепличное» не оборудовано системой пожарной сигнализации. В адрес КСУП «Тепличное» будет направлено предложение о приостановлении деятельности субъекта.

ГУО «Брилевская СШ»

17.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Брилевская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Брилево, ул. Мира, д. 32а. Директор – Селюк Игорь Феликсович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Брилевская СШ»

17.05.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Брилевская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Брилево, ул. Мира, д. 32а, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Брилевский ясли-сад»

17.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Брилевский ясли-сад», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Мичуринская, ул. Мира, д. 29а. Заведующая – Гапеева Елена Ивановна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Брилевский ясли-сад»

17.05.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Брилевский ясли-сад», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Мичуринская, ул. Мира, д. 29а, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной

безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Головинская СШ»

20.04.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Головинская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Головинцы, ул. Садовая, д. 15. Директор – Цурикова Татьяна Викторовна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Головинская СШ»

20.04.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Головинская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Головинцы, ул. Садовая, д. 15, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Детский сад аг. Красное»

19.04.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Детский сад аг. Красное», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Мичуринская, ул. 40 лет Победы, д. За.

Заведующая – Киреева Екатерина Ивановна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Детский сад аг. Красное»

19.04.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Детский сад аг. Красное», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Мичуринская, ул. 40 лет Победы, д. 3а, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Красненская СШ»

22.04.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Красненская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Красное, ул. Гомельская, д. 1. Директор – Кравцова Раиса Романовна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не все двери, расположенные на путях эвакуации обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

АТМ – групп в отношении ГУО «Красненская СШ»

22.04.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Красненская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Красное, ул. Гомельская, д. 1, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Красненский я/с»

19.04.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Красненский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Красное, ул. 8 Марта, д. 1. Заведующая – Ильюк Галина Владимировна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Красненский я/с»

19.04.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Красненский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Красное,

ул. 8 Марта, д. 1, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Мильчанский я/с»

17.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Мильчанский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 10а. Заведующая – Покальчук Л.В.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Мильчанский я/с»

17.05.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Мильчанский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Новая Мильча, ул. Первомайская, д. 10а, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Романовичская СШ»

17.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Романовичская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Романовичи, ул. Школьная, д. 23а. Директор – Юрченко Надежда Ивановна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

АТМ – групп в отношении ГУО «Романовичская СШ»

17.05.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Романовичская СШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Романовичи, ул. Школьная, д. 23а, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Романовичский я/с»

16.04.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Романовичский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Романовичи, ул. Школьная, д. 33. Заведующая – Щербина

Мария Владимировна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Лицо, ответственное за пожарную безопасность не обучено по программе пожарно-технического минимума;
2. Отсутствуют самоспасатели на работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

АТМ – групп в отношении ГУО «Романовичский я/с»

16.04.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Романовичский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Романовичи, ул. Школьная, д. 33, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Руднемаримоновский ясли-сад – базовая школа»

13.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Руднемаримоновский ясли-сад – базовая школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Рудня Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 23. Директор – Роговенко Ольга Николаевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не все двери, расположенные на путях эвакуации обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
2. Планы эвакуации выполнены не в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 № 21 «Об утверждении формы плана эвакуации людей при пожаре».

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «АТМ – групп» в отношении ГУО «Руднемаримоновский ясли-сад – базовая школа»

13.05.2021 года был проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Руднемаримоновский ясли-сад – базовая школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Рудня Маримонова, ул. 40 лет Победы, д. 23, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Руднетелешовская базовая школа»

13.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Руднетелешовская базовая школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Рудня Телешовская, ул.

Молодежная, д. 1а. Директор – Роговенко Ольга Николаевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не все двери, расположенные на путях эвакуации обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «АТМ – групп» в отношении ГУО «Руднетелешовская базовая школа»

13.05.2021 года был проведен мониторинг ООО «АТМ – групп» в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Руднетелешовская базовая школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Рудня Телешовская, ул. Молодежная, д. 1а, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Телешовский детский сад – средняя школа»

17.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Телешовский детский сад – средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Телеша, ул. Коммунистическая, д. 49а. Директор – Юрченко Надежда Ивановна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не все двери, расположенные на путях эвакуации обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
2. Планы эвакуации выполнены не в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 № 21 «Об утверждении формы плана эвакуации людей при пожаре».

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

АТМ – групп в отношении ГУО «Телешовский детский сад – средняя школа»

17.05.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Телешовский детский сад – средняя школа», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Телеша, ул. Коммунистическая, д. 49а, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Тереничский д/с – НШ»

13.05.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Тереничский д/с – НШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Тереничи, ул. Советская, д. 19.

Директор – Концевая Мария .

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Тереничский д/с – НШ»

19.04.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Тереничский д/с – НШ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Тереничи, ул. Советская, д. 19, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУО «Улуковский я/с»

21.04.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУО «Улуковский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Березки, пер. Тепличный, д. За. Заведующая – Козловская Ольга Михайловна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

АТМ – групп в отношении ГУО «Улуковский я/с»

21.04.2021 года был проведен мониторинг АТМ – групп в части выполнения работ по техническому обслуживанию ГУО «Улуковский я/с», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Березки, пер. Тепличный, д. За, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»

В период с 25.05.2021 по 30.06.2021 года проведена выборочная проверка соблюдения коммунальным жилищно-унитарным предприятием «Гомельский райжилкомхоз» (юридический адрес: г. Гомель, Кореневское шоссе, 1) требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах, принадлежащих коммунальным жилищно-унитарным предприятием «Гомельский райжилкомхоз» на праве собственности или ином законном основании. Директор – Плескачевский Евгений Леонидович.

В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Здания и сооружения КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», расположенные на территории Гомельского района (котельные в ст. Лисички, н.п. Кореневка, п. Зябровка, н.п. Дуяновка (обслуживает учреждение «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»), н.п. Терюха (обслуживает учреждение «Терюхский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов), н.п. Терюха (обслуживает Терюхский детский сад), н.п. Терюха (обслуживает Терюхскую среднюю школу), н.п. Терюха) не обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018 № 35 «Об установлении норм оснащения объектов первичными средствами пожаротушения»;

2. не обеспечена работоспособность и исправность 42 пожарных гидранта и 2 водонапорных башен, расположенных на территории Гомельского района;
3. в котельной, расположенной в н.п. Терюха (обслуживает детский оздоровительный лагерь «Сказочная Поляна»), пожарный кран (далее – ПК) не укомплектован необходимым пожарно-техническим вооружением: пожарным рукавом и стволом;
4. не заключен договор прием извещений СПИОЧС «Молния»;
5. не все замки на наружных эвакуационных дверях (в котельных, расположенных в ст. Лисички, н.п. Прибытки, н.п. Глыбоцкое, н.п. Терюха (обслуживает Терюхский детский сад), н.п. Терюха (обслуживает Терюхскую среднюю школу), н.п. Тереничи) обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
6. отсутствуют самоспасатели для работников, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре;
7. планы эвакуации, расположенные на первом этаже общежития не выполнены в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 №21 «Об утверждении формы плана эвакуации людей при пожаре»;
8. в общежитиях, расположенных в н.п. Романовичи и н.п. Еремино, системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре находятся в неработоспособном состоянии (в общежитии н.п. Еремино прибор приемно-контрольный пожарный (далее – ППКП) находится в неработоспособном состоянии, в общежитии н.п. Романовичи на 3 этаже на

дымовых пожарных извещателях установлены защитные колпаки);

9. не произведена уборка территории котельной от сухой растительности на территории котельной в н.п. Прибытки и н.п. Глыбоцкое.

По результатам проведенной выборочной проверки вручено предписание на устранение выявленных нарушений.

КУП «ДРОЦ «Романтика Люкс»

В период с 14.06.2021 по 21.07.2021 проведена внеплановая проверка соблюдения коммунальным унитарным предприятием по оказанию услуг «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Романтика Люкс» (юридический адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, Улуковский с/с, д. 37) требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах, принадлежащих коммунальным унитарным предприятием по оказанию услуг «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Романтика Люкс» на праве собственности или ином законном основании. Директор – Скибунова Татьяна Валерьевна.

В ходе внеплановой проверки выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. не все замки на наружных эвакуационных дверях, а также дверях, разделяющих коридоры (в спальнях корпусах № 2, 3, 4, а также в учебном корпусе), обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

По результатам проведенной внеплановой проверки вручено предписание на устранение выявленных нарушений.

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы:

С 03.03.2021г. по 13.04.2021г. проведен мониторинг Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы н.п. Прибытки Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной церкви на состояние пожарной безопасности, настоятелем храма является Прокопцов Петр Петрович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

- замки (запоры) на всех дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;
- отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- отсутствует план эвакуации людей при пожаре установленным требованиям, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;
- в здании определение необходимого типа и количества первичных средств пожаротушения не приведено в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок.

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы:

С 03.03.2021г. по 13.04.2021г. проведен мониторинг Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы н.п. Терешковичи Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной церкви на состояние пожарной безопасности, настоятелем храма является Сердюков Вячеслав Васильевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Обязательные для соблюдения требования:

- замки (запоры) на всех дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа;
- отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- отсутствует план эвакуации людей при пожаре установленным требованиям, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям.

ОДО «Белнефтегаз» Нефтебаза «Лисички»

В период с 11 января по 17 февраля 2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ОДО «Белнефтегаз»

Нефтебаза «Лисички», расположенного по адресу: Гомельский район, Улуковский с/с, ЗА. Директор – Шустов Дмитрий Евгеньевич.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;
2. В административном корпусе не обеспечена исправность средств пожаротушения.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ГОО «Контур» в отношении ОДО «БЕЛНЕФТЕГАЗ» нефтебаза «Лисички»

В период с 11.01.2021 по 17.02.2021 года был проведен мониторинг ГОО «Контур» в части выполнения работ по техническому обслуживанию ОДО «Белнефтегаз», нефтебаза «Лисички», расположенной по адресу: Гомельского района, СТ «Лисички», в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ГУК «Централизованная библиотечная сеть Гомельского района»

В период с 01.03.2021 по 11.03.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ГУК «Централизованная библиотечная

сеть Гомельского района», расположенного по адресу: Гомельский район, д. Березки, ул. 60 лет СССР, д. 10А. Директор – Захарук Елена Петровна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ЧПУП «Мебель ЮГА»

В период с 18.12.2020 по 29.01.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ЧПУП «Мебель ЮГА», расположенного по адресу: Гомельский район, аг. Поколюбичи, ул. Александровка, 29. Директор – Григорьян Юрий Ардушович.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Пункт таможенного оформления Аэропорт-Гомель

В период с 19.02.2021 по 23.02.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния пункта таможенного оформления Аэропорт-Гомель, расположенного по адресу: Гомельский район, Поколюбичский с/с, аэропорт.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Гомельский региональный узел почтовой связи РУП «Белпочта»

В период с 07.12.2020 по 25.01.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния зданий и сооружений Гомельского регионального узла почтовой связи РУП «Белпочта», расположенных на территории Гомельского района (юридический адрес: г. Гомель, ул. Курчатова, д. 2). Директор – Воинова Ирина Николаевна.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации в Приборском, Ереминском, Красненском отделениях почтовой связи;
2. Имеющиеся планы эвакуации, в Бобовичском, Ереминском, Красненском отделениях почтовой связи, не откорректированы и не выполнены в соответствии с требованиями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;
3. Не организовано определение и установка необходимого типа и количества первичных средств пожаротушения, в Ереминском отделении почтовой связи, в соответствии с Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь №35 от 18.05.2018;
4. Не обозначены указательными знаками пожарной безопасности эвакуационные выходы.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ОДО «СтоПил»

В период с 01.02.2021 по 05.03.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния ОДО «СтоПил», расположенного по адресу: Гомельский район, аэропорт. Директор – Чариков

Владимир Владимирович.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не обеспечена исправность средств пожаротушения (огнетушители своевременно не перезаряжены);

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Приход храма Святого апостола Иоанна Богослова д. Березки

В период с 01.02.2021 по 26.02.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния Приход храма Святого апостола Иоанна Богослова д. Березки Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Березки. Настоятель – Протоиерей Александр Бонадыков.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не осуществлена своевременная перезарядка огнетушителей;

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

ООО «СКБ Защита плюс» в отношении Приход храма Святого апостола Иоанна Богослова д. Березки

В период с 01.02.2021 по 26.02.2021 года был проведен мониторинг ООО «СКБ Защита плюс» в части выполнения работ по

техническому обслуживанию Приход храма Святого апостола Иоанна Богослова д. Березки, расположенного по адресу: Гомельский район, д. Березки, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Головинцы

В период с 01.02.2021 по 26.02.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Головинцы Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Головинцы. Настоятель – Протоиерей Павел Савельев.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

1. Не обеспечена работоспособность огнетушителей (отсутствует растроб на огнетушителе);
2. Не обозначены указательными знаками пожарной безопасности эвакуационные выходы.

По результатам проведенного мониторинга направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.

Приход храма Святого преподобного Никиты исповедника н.п. Поколюбичи

В период с 01.02.2020 по 26.02.2021 года проведен мониторинг

противопожарного состояния Приход храма Святого преподобного Никиты исповедника н.п. Поколюбичи Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Поколюбичи. Настоятель – Протоиерей Алехнович Александр Геннадьевич.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. Романовичи

В период с 01.02.2021 по 26.02.2021 года проведен мониторинг противопожарного состояния Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. Романовичи Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Романовичи. Настоятель – Иерей Николай Лобжа.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «СКБ Защита плюс» в отношении Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. Романовичи

В период с 01.02.2021 по 26.02.2021 года был проведен мониторинг ООО «СКБ Защита плюс» в части выполнения работ по техническому обслуживанию Приход храма Святителя Николая Чудотворца д. Романовичи Гомельского района Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Романовичи, в т.ч. проведена оценка добровольно

предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

КУП Санаторий «Золотые Пески»

03.03.2021 года был проведен мониторинг противопожарного состояния КУП Санаторий «Золотые Пески», расположенного по адресу: аг. Новая Гута, Гомельского района.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

1. Поэтажные планы эвакуации в жилых корпусах санатория не соответствуют требованиям нормативных правовых актов;
2. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации в коттеджах, жилых корпусах;
3. Не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (не заключен договор на обслуживание установок пожарной автоматики на объекте);
4. Не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц, а также постоянную готовность к их применению (не проведены испытания);
5. Не проведена огнезащитная обработка кровель в коттеджах, жилых корпусах;
6. Работники, задействованных в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

По результатам проведенного мониторинга, направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

Учебно-научная база УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»

10.03.2021 года был проведен мониторинг противопожарного состояния Учебно-научной базы УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», расположенного по адресу: ур. Ченки, Гомельского района.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

1. Поэтажные планы эвакуации в жилых корпусах базы не соответствует требованиям нормативных правовых актов;
2. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на путях эвакуации в жилых корпусах, учебном классе;
3. Не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (не заключен договор на обслуживание установок пожарной автоматики на объекте);
4. Не обеспечена работоспособность и исправность наружных пожарных лестниц, а также постоянную готовность к их применению (провести испытания);
5. Не проведена огнезащитная обработка кровель в коттеджах, жилых корпусах;
6. Не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарного водоснабжения (не заполнен противопожарный водоем);
7. Осуществляется курение на территории учебной базы при запрете согласно общеобъектовой инструкции;
8. Захламлены предметами мебели эвакуационные выходы в жилых корпусах.

По результатам проведенного мониторинга, будут направлены рекомендации в адрес предприятия для устранения выявленных

нарушений.

Учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка»

В период с 08.02.2021г. по 22.02.2021г. проведен мониторинг противопожарного состояния Учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка», расположенного по адресу: Гомельский район, урочище Сож. Директор – Чубукова Светлана Владимировна.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ОДО «Сирена» в отношении Учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка»

В период с 08.02.2021 по 22.02.2021 года был проведен мониторинг ОДО «Сирена» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установки пожарной автоматики в зданиях учреждения «Дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка», расположенного по адресу: Гомельский район, Терешковичский сельсовет, н.п. Сож, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

ООО «Юдва-Сервис» в отношении Учреждения «Дуяновский

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

В период с 08.02.2021 по 22.02.2021 года был проведен мониторинг ООО «Юдва-Сервис» в части выполнения работ по техническому обслуживанию установки пожарной автоматики в зданиях Учреждения «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Дуяновка, в т.ч. проведена оценка добровольно предоставленных журналов, приказов и договоров.

В ходе мониторинга нарушений законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации выявлено не было.

УСП «СлавМол»

В период с 11 ноября по 18 декабря 2020 года проведена выборочная проверка соблюдения унитарным сельскохозяйственным предприятием «СлавМол» (юридический адрес: Гомельская область, Гомельский район, н.п. Азделино, ул. Новая, 3) требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах, принадлежащих унитарному сельскохозяйственному предприятию «СлавМол» на праве собственности или ином законном основании. Директор – Мицура Сергей Александрович.

В ходе выборочной проверки выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

Общие мероприятия:

все здания и сооружения, расположенные в структурных подразделениях УСП «СлавМол», не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения, в соответствии с Постановлением МЧС Республики Беларусь от 18.05.2018 № 35;

эвакуационные пути и эвакуационные выходы во всех зданиях и сооружениях не в полном объеме обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями в МТФ «Рассветное», МТФ «Роги», ТФ «Ивановка», МТФ «Зеленый Сад» загромождены сгораемыми веществами и материалами;

имеющиеся во всех зданиях поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не в полном объеме соответствуют постановлению МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные на территории объекта, не имеют опознавательных знаков, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов.

Административно – бытовой корпус (н.п. Азделино):

замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

не проведена проверка на работоспособность пожарного крана.

Машинно-тракторный парк (н.п. Тереничи):

осуществляется хранение слитого масла в ремонтной мастерской;

отсутствует указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности на наружной стороне ворот мастерской;

замки на наружных эвакуационных дверях в здании проходной, расположенной в н.п. Роги, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

отсутствует план расстановки автомобильных транспортных средств;

вокруг наземных резервуаров не устроено замкнутое обвалование в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Машинно-тракторный парк (н.п. Роги):

осуществляется хранение слитого масла в ремонтной мастерской;

отсутствует план расстановки автомобильных транспортных средств.

Зерносклад (н.п. Телеша):

допущен к эксплуатации отопительный прибор не заводского изготовления в сторожевом вагончике.

Зерносклад (н.п. Рудня-Телешовская):

допущен к эксплуатации отопительный прибор не заводского изготовления в сторожевом вагончике.

По результатам проведенной выборочной проверки вручено предписание на устранение выявленных нарушений.

ЧПУП «АртЛайнКомпани»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 16.10.2020 по 25.11.2020 года был проведён мониторинг ЧПУП «АртЛайнКомпани» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

В результате мониторинга выявлены нарушения:

Обязательные для соблюдения требования:

- отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- пути эвакуации и эвакуационные выходы не в полном объеме, обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- план эвакуации людей при пожаре не соответствует установленным требованиям, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям;
- в здании определение необходимого типа и количества первичных средств пожаротушения не приведено в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок;
- замки (запоры) на всех дверях, расположенных на путях эвакуации (наружные эвакуационные двери), не в полном объеме оборудованы механизмами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри без ключа.

Рекомендуемые для соблюдения требования:

1. Помещения цеха и магазина не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации;
2. Помещения цеха и магазина не оборудованы системами оповещения людей о пожаре.

Директор организации является Автухов Игорь Николаевич.

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 23.11.2020 по 24.11.2020 года был проведён мониторинг ЧТУП «Алька-Теп» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В ходе мониторинга нарушений общих требований пожарной безопасности обязательных для исполнения выявлено не было.

Директором ЧТУП «Алька-Теп» является Левицкий Артем Николаевич.

ООО «Кредотрансэкспо»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 18.11.2020 по 30.11.2020 года был проведён мониторинг ООО «Кредотрансэкспо» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В ходе мониторинга нарушений общих требований пожарной безопасности обязательных для исполнения выявлено не было.

Директором ООО «Кредотрансэкспо» является Левицкий Николай Дмитриевич.

ЧПУП «ИВК-Прима»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в период с 10.12.2020 по 21.12.2020 года был проведён мониторинг ЧПУП «ИВК-Прима» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга выявлены нарушения:

- замки (запоры) на дверях, ведущих с цеха на территорию объекта, расположенные на пути эвакуации, не оборудованы механизмом, обеспечивающим их свободное открывание изнутри без ключа;
- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
- не соответствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности требованиям Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- в здании и помещениях определение необходимого типа и количества первичных средств пожаротушения не приведено в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок.

Директор ЧПУП «ИВК-Прима» Кульга Игорь Владимирович.

ООО «Фабрика ПСМ»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 21.12.2020 года был проведён мониторинг ООО «Фабрика ПСМ» на предмет соблюдения требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности и других технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В результате мониторинга выявлены нарушения:

- замки (запоры) на дверях, расположенные на пути эвакуации, не оборудованы механизмом, обеспечивающим их свободное открывание изнутри без ключа;

- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
- не соответствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности требованиям Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- в здании и помещениях определение необходимого типа и количества первичных средств пожаротушения не приведено в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, в зависимости от их огнетушащей способности, а также площади защищаемых помещений, открытых площадок и установок.

Директором ООО «Фабрика ПСМ» является Сафронов Богдан Витальевич.

ЗАО «ПожЭнергоСервис»:

21.12.2020 проведен мониторинг ЗАО «ПожЭнергоСервис» при объекте ООО «Фабрика ПСМ», расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Цегельня, ул. Молодежная, д. 2 на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при проведении технического обслуживания систем пожарной автоматики, руководителем является Барков И.Н.

В ходе мониторинга установлено, что на объекте имеется требуемый комплект документации по техническому обслуживанию. Приборы опломбированы, находятся в исправном состоянии. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится, замечаний по обслуживанию обслуживающей организацией ЗАО «ПожЭнергоСервис» выявлено не было.

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы:

01.02.2021г. по 26.02.2021г. проведен мониторинг прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, расположенного по адресу: Гомельский район, н.п. Телешы, ул. Коммунистическая, д. 62 «Б» на состояние пожарной безопасности, настоятелем храма является протоирей Сергей Вараксин.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации:

Рекомендуемые к исполнению требования:

Здание не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (таблица 1, п. 9.3. НПБ 15-2007).

с 08.02.2021 по 22.02.2021г. был проведен мониторинг Учреждения «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенный по адресу: Гомельский район, н.п. Дуяновка, на предмет соответствия требованиям противопожарных норм и правил.

Учреждения «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Инженерно-инспекторским составом Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с 08.02.2021 по 22.02.2021г. был проведен мониторинг Учреждения «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенный по адресу: Гомельский район, н.п. Дуяновка, на предмет соответствия требованиям противопожарных норм и правил. В ходе мониторинга были выявлены следующие нарушения законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения

требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно:

Обязательные для соблюдения требования

– замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации (выход из актового зала и помещений кухни), не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

– пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами.

Директором учреждения «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» является Вегера Николай Борисович.