

Результаты проверки хода подготовки теплоисточников к работе в ОЗП 2024

На территории Гомельской области 232 субъекта хозяйствования получили 775 заключений о готовности теплоисточников к отопительному периоду, в их числе отапливают жилищный фонд и объекты социального и культурно-бытового назначения.

Приоритетными направлениями при планировании надзорных мероприятий являлись обследование котельных, снабжающих тепловой энергией объекты жилищного фонда, объекты социального и культурно-бытового назначения.

Подготовка теплоисточников к работе в ОЗП по Гомельской области проходила лучше, чем в других регионах республики. Так, по состоянию на 1 сентября текущего года в Гомельской области было выдано 100 % заключений о готовности теплоисточников.

При проведении данных мероприятий проводилась также разъяснительная работа с обслуживающим персоналом котельных и специалистами организаций о требованиях законодательства и применения его положений на практике, оценка готовности предприятий к локализации и ликвидации последствий возможных аварий на потенциально опасных объектах.

Выявленные характерные нарушения:



Не
проведены
планово-
предупредите-
льные
ремонты
котлов и
вспомогатель-
ного
оборудовани

Не проведён
текущий ремонт
системы
газопотребления
и газоснабжения
котельной

Не проведена
оценка
технического
состояния
котлов

Штат
котельной не
укомплектова-
н в
соответствии
с проектом

Не
предоставлена
техническая и
эксплуатационна-
я документация
по безопасному
обслуживанию
котельной

Проведённый анализ контрольно-надзорных мероприятий показал



работы по подготовке теплоисточников осуществляются в соответствии с разработанными графиками планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования



состоение котельного оборудования, тепловых сетей соответствует техническим нормативным правовым актам



субъектами хозяйствования в установленные сроки проводятся необходимые работы по техническому диагностированию и

Для обеспечения своевременной и качественной подготовки к осенне-зимнему периоду Гомельским областным управлением Госпромнадзора на постоянной основе информировалось руководство области и города Гомеля о ходе готовности теплоисточников.

Главный государственный инспектор
отдела надзора Гомельского
областного управления Госпромнадзора
Шамин А.Е.