

**О наиболее распространенных (типичных) нарушениях, выявленных  
мобильной группой Гомельского райисполкома  
в январе - мае 2025 года**

В январе-мае 2025 года мобильной группой Гомельского райисполкома посещено 62 организации. Всего выявлено 740 нарушений требований законодательства об охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарных норм и правил.

*Наиболее распространенные, часто встречающиеся нарушения:*

*Нарушения законодательства об охране труда:*

- на территории организации не обозначены проезды для движения транспортных средств и пешеходные дорожки;
- работники допускаются к выполнению работ без средств индивидуальной защиты;
- эксплуатируется грузовая тележка, на которой отсутствует табличка (надпись) с указанием инвентарного номера, наименования структурного подразделения организации;
- допускается эксплуатация лестниц без проведения испытаний;
- деревянные и металлические лестницы без инвентарных номеров, дат следующих испытаний и принадлежности цеху (участку);
- деревянные лестницы, сбитые гвоздями без врезки ступеней в тетивы;
- на полках и иных стеллажах отсутствует информация о предельно допустимой нагрузке на каждой полке, стеллажи не закреплены;
- на электроинструменте отсутствуют отметки о сроке последней проверки и испытания;
- в месте производства работ кран-балок не вывешены схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки наиболее встречающихся грузов;
- на посту технического обслуживания транспортные средства устанавливаются на случайные предметы вместо специальных подставок (козелков) с определенной допустимой нагрузкой, а на имеющихся козелках не указана предельно допустимая нагрузка.

*Нарушения пожарной безопасности:*

- с работниками не проводятся противопожарные инструктажи и обучение мерам пожарной безопасности;
- не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, а также постоянная готовность к их применению;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;
- эвакуационные пути загромождены материальными ценностями;
- огнетушители не перезаряжены.

*Нарушения электробезопасности:*

- на распределительных щитах отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерское наименование;
- оборудование ВРУ не очищено от пыли и грязи;
- на светильниках отсутствуют плафоны;
- в помещении электрощитовой в ВРУ не вывешена на видном месте составленная и утвержденная лицом, ответственным за электрохозяйство, однолинейная схема электрических соединений.

*Нарушения санитарных норм и правил:*

- умывальные раковины для мытья рук не обеспечены дозатором с жидким мылом, средством для обработки рук, полотенцем разового пользования;
- уборочный инвентарь не промаркирован в соответствии с назначением;
- не своевременно производится скашивание и удаление сорных растений;
- не обеспечено наличие аптечек первой помощи универсальных, укомплектованных медикаментами в соответствии с перечнем вложений, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

*В целях недопущения нарушений требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины и, как следствие, случаев производственного травматизма, всем необходимо проверить свои организации на наличие указанных нарушений и в случае обнаружения оперативно их устранить. Также информируем, что согласно статье 465 Трудового кодекса Республики Беларусь юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства о труде, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством.*