

Перечень рассматриваемых вопросов при проведении обследования котельных специалистами ГОСПРОМНАДЗОРА

1. Наличие планов организационно-технических мероприятий по подготовке котельной к работе в осенне-зимний период, сведений о выполнении
2. Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и их актуальность
3. Наличие Положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, актуальность документа
4. Наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, объектов газораспределительной системы и газопотребления. Актуальность документов о подготовке, протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности
5. Наличие приказа о создании комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности, актуальность документа
6. Наличие документов подтверждающих необходимую квалификацию рабочих допущенных к обслуживанию потенциально опасных объектов, удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов
7. Соблюдение порядка допуска рабочих, руководителей и специалистов к выполнению работ, в том числе к руководству и выполнению газоопасных работ
8. Наличие мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов, их последствий. Проведение противоаварийных тренировок с документальным подтверждением
9. Наличие перечня газоопасных работ, учет их выполнения
10. Регистрация потенциально опасных объектов в территориальном управлении Госпромнадзора (своевременность внесения изменений в регистрационные сведения)
11. Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов

12.Наличие лицензии или действующего договора со специализированными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту

13.Наличие собственной газовой службы, ее укомплектованность квалифицированными работниками, необходимым оборудованием и приборами, аварийным запасом материалов (при отсутствии, действующего договора в области аварийно-диспетчерского обеспечения)

14.Наличие инструкции по эксплуатации оборудования для персонала (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), тепловой схемы, технологических инструкций и схем, режимных карт, соблюдение порядка пересмотра

15.Своевременность и полнота выполнения плановых работ по ремонту оборудования котельной

16.Своевременность и полнота выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования

17.Наличие на рабочем месте персонала телефона в котельной, номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии

18.Наличие исправного рабочего и аварийного освещения в котельной

19.Наличие разрешительных документов (разрешения, сертификаты/декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза) на оборудование, замененное при обслуживании и ремонте

20.Наличие и ведение эксплуатационных документов

21.Наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств и молниезащиты

22.Наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, в том числе для работы на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной)

23.Наличие документов подтверждающих проведение технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических устройств

24.Наличие сведений, подтверждающих проведение технического освидетельствования

25. Оснащение горелок газифицированных котлов автоматическими устройствами контроля герметичности запорной арматуры